

**Commune de**

**OGNES**

**PLAN LOCAL  
D'URBANISME**

**DOCUMENT  
PROVISOIRE**

**ARRET**

Vu pour être annexé à la  
délibération en date du :  
**21 mars 2018**

**7 a**

**DÉFENSE INCENDIE**

Aide aux communes

Commune	Ognes	DATE HEURE	1er Juin 2017								Anomalies	Observations
			11h									
			Débits en m3 / h			Pression						
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	1 bar	0,6 bar	Dynamique				
1	P65	RUE CLAUDE TILLET FACE A LA MAIRIE	60	100/2x070	62	49	52	/	/	/		
2	P100	RUE CLAUDE TILLET	150	100/2x070	67	51	55	/	Fuite bouchon face gauche et droit	Numéro de borne manquant		